



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ЧЕЛЯБИНСК

Челябинский отдел энергетического надзора

454048 г. Челябинск, ул. Сулимова, 71

тел/факс: 8 (351) 237-29-15, 260-11-70

РЕШЕНИЕ
о регистрации электролаборатории

Регистрационный номер 28-ЭТЛ/97

от «28» июня 2016г.

Настоящее решение удостоверяет, что электролаборатория

Стационарная, с переносным комплектом приборов
(стационарная, передвижная, с переносным комплектом приборов)

Общество с ограниченной ответственностью «Магнитогорский энергетический комплекс»
(полное наименование предприятия, организации)

455013, Челябинская обл., Магнитогорск, ул. Жукова, 6, тел. 8(3519)45-55-21
(юридический адрес предприятия, телефон, факс)

допущена в эксплуатацию и зарегистрирована в Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением

до и выше 1000В
(до и (или) выше 1000 В)

перечень разрешенных видов испытаний и (или) измерений:

по прилагаемому перечню (19 пунктов)

Решение выдано на основании заключения комиссии – протокол № 44 от «28» июня 2016г., назначенной распоряжением руководителя Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Срок действия решения установлен до «28» июня 2019г.

И.о. заместителя
руководителя Управления

М.П.



В.А. Крылов

к Решению
о регистрации лаборатории
№ 28-ЭТЛ/97 от «28» июня 2016г.

Перечень разрешенных видов испытаний и измерений

1. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования, электропроводок и кабелей.
2. Проверка срабатывания защит до 1000 В в сетях с заземленной нейтралью (проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN.).
3. Измерение сопротивления заземляющих устройств и средств молниезащиты.
4. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, между заземленными установками и элементами заземленной установки.
5. Испытания электрозащитных средств.
6. Испытание трансформаторного масла.
7. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
8. Измерение напряжения прикосновения и шага в искусственно созданном аварийном режиме.
9. Испытание силовых трансформаторов мощностью до 10 МВА, (до 110 кВ).
10. Испытание повышенным выпрямленным напряжением (до 110 кВ).
11. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты (до 110 кВ).
12. Измерение сопротивления контактов постоянному току.
13. Измерение сопротивления обмоток постоянному току.
14. Проверка и наладка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики электрических сетей 0,4-110 кВ.
15. Испытание измерительных трансформаторов.
16. Испытание конденсаторов до 10 кВ.
17. Испытание выключателей нагрузки, разъединителей до 110 кВ.
18. Измерение тока проводимости (тока утечки) вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения.
19. Проверка действия устройств защитного отключения.